

## PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo: N 149/2013

**Zákazník:** Obecní úřad PODOLANKA, Hlavní 15, 250 73 Podolanka

**Lokalita:** PODOLANKA - RADNICE

**Příjemce:** Ing. Josef Štveráček, starosta

**Stanovení:** Mikrobiologický rozbor

**Datum přijetí vzorků:** 04.11.2013

**Datum provedení zkoušky:** 04. až 07.11.2013

**Datum vyhotovení protokolu:** 07.11.2013

### Mikrobiologické a biologické ukazatele

| ukazatel                                   | stanoveno                            | č.252/2004 Sb.      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <i>Escherichia coli</i> KTJ/100 ml         | 0                                    | 0 (NMH)             |
| Koliformní bakterie KTJ/100 ml             | 0                                    | 0 (MH)              |
| Enterokoky KTJ/100 ml                      | 0                                    | 0 (NMH)             |
| Počty kolonií při 22 °C KTJ/1ml            | 20                                   | 200 (MH), 500* (MH) |
| Počty kolonií při 36 °C KTJ/1ml            | 7                                    | 20 (MH), 100* (MH)  |
| Mikrosk. obraz živé organismy jedinci/1 ml | 0                                    | 0 (MH)              |
| Abioseston (%)                             | 3 - sraženiny Fe,<br>písek, detritus | 10 (MH)             |

\*Bez abnormálních změn. Pro náhradní zásobování; pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů, produkujících méně než 5 m<sup>3</sup> za den.

MH mezná hodnota

DH doporučená hodnota

NMH nejvyšší mezná hodnota

*Laboratoř má osvědčení ASLAB o správnosti výsledků v rámci mezilaboratorního porovnávání zkoušek v oblasti mikrobiologie a chemie vody.*

  
VYSOKÁ ŠKOLA  
CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE  
Ústav technologie vody a prostředí  
Technická 5, 166 28 Praha 6  
217/1

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.

Uvedené výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Tento protokol smí být reprodukován pouze celý a to výhradně se souhlasem zkušební laboratoře.